

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «ЗМТ»

Ю.В. Иванова

« 06 / 10 » 2023 г.



## АКТ

от 06 Октября 2023 г.

№ 01 – 10

разбора у директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум», тренировки по эвакуации студентов и сотрудников проведённой в учебном корпусе № 1, согласно приказу от 29.09.2023 года № 151 «О проведении тренировки при угрозе пожара в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Златоустовский медицинский техникум».

### Присутствовали:

Директор ГБПОУ «ЗМТ» — Ю.В. Иванова;

Заместитель директора по учебной работе (по УР) – Р.Р. Котова;

Специалист гражданской обороны — Е.В. Сухов.

### Повестка.

1. Разбор итогов тренировки по эвакуации студентов и работников в учебном корпусе № 1 расположенном по адресу: ул. Октябрьская, дом № 4.

### Разбор.

1. Исполнение «Календарного плана подготовки объектовой тренировки в здании учебного корпуса № 1 ГБПОУ «ЗМТ» от 29.09.2023 года, по теме «Срабатывание автоматической пожарной сигнализации (АПС) без автоматического громкоговорящего оповещения. Информирование об эвакуации работником техникума через микрофон громкоговорящей системы оповещения», с 29 по 02.10. 2023 года суммарно по дням в объёме 2 часа.
2. Тренировка по эвакуации студентов и персонала ГБПОУ «ЗМТ» проводилась в соответствии с «Планом проведения объектовой тренировки в здании учебного корпуса № 1 ГБПОУ «ЗМТ» от 29.09.2023 года. Тренировка проведена

03.10.2023 года с 11ч. 39м. по 11ч. 54м., в течение 15 минут, по теме: «Срабатывание автоматической пожарной сигнализации (АПС) без автоматического громкоговорящего оповещения. Информирование об эвакуации работником техникума через микрофон громкоговорящей системы Эвакуация проведена в течение 3,0 минут, в главный вход и эвакуационные выходы, выходящие на тыльную сторону здания.

Эвакуировано: 175 студентов, 18 работников техникума, посетителей не было. Всего: 193 человека.

#### Выявленные замечания и недостатки.

1. Замечание, по темпам эвакуации некоторых групп студентов. Озвучено строю в кратком подведении итогов тренировки.
2. При эвакуации, по причине того, что объявление о начале эвакуации производилось не автоматической системой оповещения (женский голос), а через микрофон (мужской голос), возникли проблемы с разборчивостью сообщения, что привело к некоторому увеличению времени эвакуации.

#### Решение.

1. 1. Специалисту ГО Сухову Е.В. подготовить приказ по итогам тренировки.

Срок исполнения до 13.10.2023 г.

Заместитель директора по УР

Р.Р. Котова

Специалист по ГО

Е.В. Сухов

Распределение: Р.Р. Котовой.