

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ЗМТ»

Ю.В. Иванова

«04» _____ 2023 г.

ПРОТОКОЛ

от 04 апреля 2023 г.

№ 02 – 04

разбора у директора ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум», тренировки по эвакуации студентов и сотрудников проведённой в учебном корпусе № 1, согласно распоряжению от 31.03.2023 года № 3 «О проведении тренировки по эвакуации при угрозе пожара».

Присутствовали:

Директор ГБПОУ «ЗМТ» — Ю.В. Иванова;

Заместитель директора по учебной работе (по УР) – Р.Р. Котова;

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе (по АХР) – А.В. Борисов;

Руководитель занятий (преподаватель ОБЖ) – К.К. Юрин;

Специалист по ГО — Е.В. Сухов.

Повестка.

1. Разбор итогов тренировки по эвакуации студентов, сотрудников, посетителей в учебном корпусе № 1 расположенном по адресу: ул. Октябрьская, дом № 4.

Разбор.

1. Тренировка по эвакуации студентов и персонала ГБПОУ «ЗМТ» проведена 04.04.2023 года в 15-00 часов, по вводной: «Эвакуация при угрозе пожара». Эвакуация проведена в течение 2 минут 05 секунд в главный вход и эвакуационные (запасные) выходы, выходящие на тыльную сторону здания. Эвакуировано: 70 студентов, 12 сотрудников, посетителей не было. Всего 82 человека.

Выявленные замечания и недостатки.

1. При эвакуации выявлено замечание по низкой скорости передвижения студентов на площадку перед фасадом здания от запасных выходов (с тыльной стороны здания). Замечание озвучено строю в кратком подведении итогов тренировки.

Решение.

1. Преподавателю ОБЖ (руководителю занятий) К.К. Юрину:
 - на занятиях с работниками ГБПОУ ЗМТ» обратить внимание на то, что может быть изменено место сбора эвакуируемых;
 - на занятиях со студентами обратить внимание недопустимость потери времени при эвакуации.

Срок исполнения: по расписанию проведения занятий.

2. Специалисту по ГО (специалисту ГО) Сухову Е.В. разместить «Протокол разбора» на сайте ГБПОУ «ЗМТ».

Срок исполнения до 07.04.2023 г.

Заместитель директора

Заместитель директора

Руководитель занятий (

Специалист по ГО

Распределение: А.В. Борисову; Р.Р. Котовой; К.К. Юрину

Исполнитель: специалист по ГО Е.В. Сухов,
телефон 62-06-88