


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ЗМТ»



ПРОТОКОЛ

от 14 сентября 2022 г.

№ 01 - 09

разбора у директора ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум», тренировки по эвакуации студентов и сотрудников проведённой в учебном корпусе № 1, согласно распоряжению от 12.09.2022 года № 16 «О проведении тренировки по ГО «Эвакуация по сигналу «Воздушная тревога»».

Присутствовали:

Директор ГБПОУ «ЗМТ» — Ю.В. Иванова;

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (по АХР) — А.В. Борисов;

Заместитель директора по учебной работе (по УР) – Р.Р. Котова

Уполномоченный по вопросам ГО — Е.В. Сухов.

Повестка.

1. Разбор итогов тренировки по эвакуации студентов, сотрудников, посетителей в учебном корпусе № 1 расположенном по адресу: ул. Октябрьская, дом № 4,.

Разбор.

1. Тренировка по эвакуации студентов и персонала ГБПОУ «ЗМТ» проведена 14.09.2022 года в 11 часов 00 минут, по вводной: «Воздушная тревога». Эвакуация проведена в течение 2 минут 23 секунд в главный вход и эвакуационные (запасные) выходы, выходящие на тыльную сторону здания.

Эвакуировано: 156 студентов, 17 сотрудников, 1 посетитель. Всего 174 человека.

Выявленные замечания и недостатки.

1. Недостаточна громкость и разборчивость голосового оповещения через микрофон на 2м этаже здания.
2. При тренировке нет возможности транслировать сигнал воздушной тревоги через систему голосового оповещения.
3. Нет фиксации двери главного входа в открытом состоянии.

Решение.

1. Заместителю директора по АХР Борисову А.В. решить вопрос с обеспечением фиксации двери главного входа в открытом состоянии.

Срок исполнения до 14.11.2022 г.

2. Специалисту по ГО (уполномоченному по ГО) Сухову Е.В.:

2.1 проработать техническое решение с ООО «Вега-Траст»:

- по увеличению громкости голосового оповещения через микрофон;
- по возможности организации трансляции сигналов тревоги при тренировках через систему голосового оповещения.

Срок исполнения до 14.11.2022 г.

2.2 разместить «Протокол разбора» на сайте ГБПОУ «ЗМТ».

Срок исполнения до 30.09.2022 г.

Заместитель директора по АХР

Заместитель директора по УР

Специалист по ГО

Распределение: А.В. Борисову; Р.

Исполнитель: специалист по ГО Е.В. Сухов,
телефон 62-06-88