

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
(ГБПОУ «ЗМТ»)

Российская Федерация, Челябинская область, 456200, г. Златоуст, ул. Ленина, 41,  
телефон 8(3513) 62-22-77, факс 8(3513) 62-08-77, бухгалтерия 8(3513) 62-13-04, E-mail: [zlatmed@yandex.ru](mailto:zlatmed@yandex.ru)

Исх. № 243

от «12» ноября 2018 г.

Прокурору г.Златоуста

Старшему советнику юстиции

Е.А.Шумихину

Уважаемый Евгений Александрович!

В ответ на представление прокуратуры г.Златоуста об устранении нарушений требований пожарной безопасности в здании по адресу г.Златоуст, ул.Ленина, 41 от 18.10.2018 года № 74-2018 ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» сообщает следующее:

1. Настоящее представление рассмотрено с участием сотрудника прокуратуры города Златоуста помощником прокурора И.Д.Хиноверовым.

2. По фактам, изложенным в представлении проведена следующая работа:

2.1. Противопожарные двери в электрощитовую, библиотеку и книгохранилище оборудованы устройством для самозакрывания.

2.2. На двери эвакуационных выходов из левого и правого крыла первого этажа установлены изнутри засовы для свободного открывания изнутри без ключа, замок снят.

2.3. Эвакуационное освещение (коридор центрального выхода, столовая и цокольный этаж) исправлено.

2.4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре исправлена. Работы проводила фирма «Вега-Траст».

2.5. Работы по увеличению высоты эвакуационного выхода из кабинета лаборатории № 14 в коридор 1 этажа (1,8 м. при требуемой высоте 1,9м); работы по расширению эвакуационных выходов из кабинетов лабораторий № 15 и № 19 в коридор 1 этажа (0,75м при требуемой ширине 0,8м) не являются целесообразными, так как в 2019 году планируется переезд учебного заведения с адреса г.Златоуст ул.Ленина, 41 на ул.Ленина, 11. В настоящее время (с 01.10.2018г.) ведутся ремонтные работы в здании по ул.Ленина, 11 для осуществления учебной деятельности ГБПОУ «ЗМТ».

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Леонов Анатолий Иванович за нарушение требований пожарной безопасности привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания по части 1 п.1 статьи 192 ТК РФ



Директор ГБПОУ СПО «Златоустовский  
медицинский техникум»

Иванова Ю.В.

*Зам. прокурора  
Марков И.К. Марков 12.11.2018*